

Ns. rif.to SB/lc
Vs. rif.to 66975/2023

Inviato tramite PEC/mail
protocollo@pec.ats-pavia.it
[Dario Delfino@ats-pavia.it](mailto:Dario.Delfino@ats-pavia.it)
comune.montebellodellabattaglia@legalpec.it
asmvoghera@pec.asmvoghera.it
bellarosar@asmvoghera.it

Spett.le
ATS Pavia
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
U.O.S Monitoraggio e Qualità Acque Potabili
Via Indipendenza, 3 - Pavia
c.a. Dott. Dario Delfino

Spett.le
ASM Voghera S.p.A.
Via Cesare Pozzoni, 2 -27058 Voghera
c.a. Ing. Riccardo Bellarosa – Responsabile S.I.I.

E p.c. Spett.le
Comune di Montebello della Battaglia
c.a. Sig. Sindaco

Oggetto: Controlli periodici acque destinate al consumo umano. Prelievo del 13/11/23 Comune di MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA. Non conformità parametri chimici (all.1 parte B, D.Lgs. 18/2023). Richiesta verifiche interne ed adozione provvedimenti gestionali correttivi

Con riferimento agli esiti delle verifiche in argomento, effettuate a cura di ATS Pavia in data 13/11/2023 presso il Municipio in Via Roma n. 51, come richiesto con nota ATS prot. 66975, si trasmettono gli esiti analitici dei campionamenti interni effettuati dalla scrivente nell'anno in corso.

L'acquedotto di Montebello della Battaglia è alimentato da n. 2 pozzi ubicati in via XXV Aprile e denominati "Montebello 1 e 2" e da n. 2 pozzi ubicati in via Fogliarina:

pozzo MONTEBELLO 1	cod. ARPA P00180950U0003	cod. PVA PZO1809503
pozzo MONTEBELLO 2	cod. ARPA P00180950U0008	cod. PVA PZO1809509
pozzo FOGLIARINA 1	cod. ARPA P00180950U0001	cod. PVA PZO1809502
pozzo FOGLIARINA 2	cod. ARPA P00180950U0002	cod. PVA PZO1809508

L'acqua emunta dal pozzo Montebello 2 viene potabilizzata mediante un filtro a carboni attivi posto nelle vicinanze del pozzo. L'acqua in uscita dal trattamento alimenta il pensile Montebello di via Maresco (cod. ARPA SE0180959U0004 cod. PVA SD01809501) nel quale viene raccolta anche l'acqua emunta dal pozzo Montebello 1, che non necessita di trattamento di potabilizzazione. I pozzi di via XXV Aprile alimentano anche il serbatoio Montebello per Borgo Priolo (cod. ARPA SE0180959U0001 cod. PVA SD01809503), posto anch'esso in via XXV Aprile, che distribuisce acqua agli acquedotti di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo e Fortunago. I pozzi Fogliarina 1 e Fogliarina 2 si immettono direttamente nella rete acquedottistica di Montebello della Battaglia.

Dalle analisi allegate si evince che, dal primo gennaio 2023 sino alla data odierna, sono stati eseguiti n. 4 campionamenti in rete (al municipio o alla fontanella pubblica nelle immediate vicinanze), n. 17 campionamenti ai serbatoi, n. 5 campionamenti in uscita dal filtro a carboni a trattamento delle acque del pozzo Montebello 2 di via XXV aprile. Tutti i campionamenti eseguiti risultano rispondenti alla normativa per le acque destinate al consumo umano.

Sono altresì stati eseguiti n. 18 campionamenti ai pozzi che alimentano la rete acquedottistica. Dagli esiti si rileva che la presenza di Nitrati è esclusivamente dovuta all'immissione in rete di acqua dai pozzi di via Fogliarina nei quali vi è una concentrazione di poco superiore al limite di parametro fissato nell'allegato I parte B del D.Lgs 18/2023 (53/55 µg/l).

E' in corso, come richiesto, la redazione del documento di valutazione del rischio per l'acquedotto in argomento.

Distinti saluti.

PAVIA ACQUE S.c.a r.l.
IL DIRETTORE GENERALE
Stefano Bina