PAVIA ACQUE
Servizio Idrico Integrato

Ns. rif.to SB/cc/UT
Vs. rif.to 53017/2022

Spett.le
**ATS Pavia**
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
U.O.S Monitoraggio e Qualità Acque Potabili
Via Indipendenza, 3 - Pavia
c.a. Dott.ssa Angela Rauseo

Spett.le
**ASM Voghera S.p.A.**
Via Cesare Pozzoni, 2 -27058 Voghera
c.a. Ing. Riccardo Bellarosa – Responsabile S.I.I.
c.a. Ing. Massimiliano Degiorgis

E p.c. Spett.le
**Comune di Montebello della Battaglia**
c.a. Sig. Sindaco

Inviato tramite PEC/mail
protocollo@pec.ats-pavia.it
Angela_Rauseo@ats-pavia.it
comune.montebellodellabattaglia@legalpec.it
asmvoghera@pec.asmvoghera.it
bellarosar@asmvoghera.it
degiorgism@asmvoghera.it

**Oggetto: Controlli periodici acque destinate al consumo umano (D.Lgs. 31/2001 - D.M. 14.6.2017) Prelievo del 06/09/22 Comune di MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA. Richiesta verifiche interne ed adozione provvedimenti gestionali correttivi.**

Con riferimento agli esiti delle verifiche in argomento, come già comunicato con nostro precedente protocollo 28404/2022 del 09-09-2022 allegato alla presente, si ribadisce che il punto di campionamento identificato con il codice ARPA RE0180959UIM01 (CENTRALE XXV APRILE POZZO 2 - Impianto di trattamento di Via XXV Aprile n. 23) non risulta rappresentativo dell'acqua distribuita all'utenza.

L'acquedotto del Comune in argomento è strutturato come di seguito descritto: la rete acquedottistica è alimentata dal Serbatoio Montebello per Borgo Priolo - SE0180959U0001 quale primo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua distribuita all'utenza; lo stesso è, a sua volta, alimentato prioritariamente dai pozzi Montebello 1 - P00180950U0003 e Montebello 2 - P00180950U0008, siti in via XXV Aprile; l'acqua emunta dal pozzo Montebello 1 è direttamente convogliata al serbatoio mentre l'acqua emunta dal pozzo Montebello 2 subisce un trattamento di filtrazione (filtro a carboni attivi) per la rimozione del parametro 2,6 Dichlorobenzamide. Saltuariamente, in caso di maggior richiesta da parte dell'utenza, possono entrare in funzione anche i pozzi Fogliarina 1 - P00180950U0001 e Fogliarina 2 - P00180950U0002 ad alimentare il serbatoio Montebello per Borgo Priolo.

L'acqua viene quindi rilanciata, dal serbatoio, al Pensile Montebello - SE0180959U0004, al fine della distribuzione della risorsa all'abitato del Comune di Montebello della Battaglia e ai comuni di Borgo Priolo e Borgoratto Mormorolo, previo accumulo nel serbatoio Lavorone - SE0180169U0003.

Come richiesto dalla nota pervenutaci, si allegano alla presente gli esiti analitici dei campionamenti eseguiti dalla scrivente da giugno 2022 al 19/09/2022 dai quali si evince, per i punti

PAVIA ACQUE
Servizio Idrico Integrato

rappresentativi dell'acqua in distribuzione, la rispondenza ai requisiti previsti dal D.Lgs. 31/01 per le acque destinate al consumo umano.

Con riferimento all'allegata tabella excel, si segnala che il valore limite da considerare per il parametro nitriti, previsto dalla normativa vigente in materia, è pari a 0,5 µg/l poiché siamo in assenza di impianti di trattamento acque.

A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti.

**PAVIA ACQUE S.c.a r.l.**
IL DIRETTORE GENERALE
*Stefano Bina*