



Cod. 2.3.07

Spett.le PAVIA ACQUE S.C.A R.L.
c.a. Dott. Ing. Callegari Gian Maria
Email: pvacque@postecert.it
segreteria@paviaacque.it

Spett.le ASM VOGHERA SPA
Email: asmvoghera@pec.asmvoghera.it

Al Sig. Sindaco
del Comune di Montebello della
Battaglia
comune.montebellodellabattaglia@leg
alpec.it

OGGETTO: Controlli periodici acque destinate al consumo umano
Prelievo del 05/09/23 Comune di MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA
Non conformità parametri chimici (all.1 parte B, D.Lgs. 18/2023)
Richiesta adozione provvedimenti gestionali correttivi.

Con la presente si comunica che il campione d'acqua prelevato alla rete acquedottistica in data 05/09/23 presso Municipio Via Roma n 51 e' risultato all'analisi chimica non conforme ai requisiti di qualità previsti dal D.Lgs. 18/2023, all.1 parte B , causa la presenza di nitrati (54 mg/l) in valori/superiori ai limiti stabiliti dalla normativa (50 mg/l), non considerando l'incertezza di misura.

Considerato quanto sopra, si invita l'Ente gestore a verificare con urgenza le condizioni di esercizio degli impianti acquedottistici, ad eseguire gli interventi tecnici ritenuti più opportuni al fine di garantire stabilmente la fornitura di acqua rispondete ai requisiti di qualità previsti dalle norme di legge. ad effettuare delle analisi di ricontrollo, relazionando con sollecitudine allo scrivente riguardo all'analisi delle cause della non conformità riscontrata, ai provvedimenti gestionali correttivi adottati , con le evidenze della sua risoluzione.

Si prega di rispondere alla presente comunicazione utilizzando lo stesso oggetto.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE
Struttura Semplice Acque Potabili
Dott. Dario delfino
Firmato digitalmente

Il Responsabile del procedimento: dr. Dario Delfino - protocollo@pec.ats-pavia.it

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia

V.le Indipendenza, 3 - 27100 PAVIA - www.ats-pavia.it - protocollo@pec.ats-pavia.it

D.G.R. cost. n. X/4469 del 10.12.2015 - Partita I.V.A. 02613260187

Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria

SC Igiene Alimenti e Nutrizione

☎ +39 (0382) 432428 Fax +39 (0382) 432461