Firmato digitalmente da DARIO DELFINO - Prot. 0040419 del 14/07/2023

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Pavia

Cod. 2.3.07

Spett.le PAVIA ACQUE S.C.A R.L.
c.a. Dott. Ing. Callegari Gian Maria
Email: pvacque@postecert.it
segreteriatecnica@paviaacque.it

Spett.le ASM VOGHERA SPA
Email: asmvoghera@pec.asmvoghera.it

Al Sig. Sindaco
del Comune di Montebello della Battaglia
comune.montebellodellabattaglia@legalpec.it

OGGETTO: Controlli periodici acque destinate al consumo umano
Non conformità microbiologica (all.1 parte A e C, D.Lgs. 18/2023)
Prelievo del 11/07/23 Comune di MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA
Richiesta verifiche interne ed adozione provvedimenti gestionali correttivi.

Con la presente si comunica che un campione d'acqua prelevato alla rete acquedottistica in data 11/07/23 presso Municipio Via Roma n 51 e' risultato all'analisi microbiologica non conforme ai requisiti di qualità previsti dal D.Lgs. 18/2023, all.1 parti A e C, come da referto allegato.
Considerato quanto sopra, si invita l'Ente gestore ad eseguire delle proprie verifiche interne sugli impianti acquedottistici, sul punto prelievo e sul tratto di rete interessato, relazionando allo scrivente sull'esito delle stesse e sui provvedimenti adottati per garantire la buona qualità dell'acqua fornita al consumo.
Si mette inoltre in evidenza che qualora dalle verifiche dovesse emergere una non conformità solo al punto d'uso e non al punto di consegna, attribuibili unicamente ad inadeguatezze della rete interna, il Responsabile dell'edificio è invitato ad adottare specifici provvedimenti per rimuovere le cause di non conformità.
Distinti saluti.

IL RESPONSABILE
Struttura Semplice Acque Potabili
Dott. Dario delfino
Firmato digitalmente

Il Responsabile del procedimento: dr.dario delfino e-mail: protocollo@pec.ats-pavia.it

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia
V.le Indipendenza, 3 - 27100 PAVIA - www.ats-pavia.it – protocollo@pec.ats-pavia.it
D.G.R. cost. n. X/4469 del 10.12.2015 - Partita I.V.A. 02613260187
Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria
SC Igiene Alimenti e Nutrizione
☎ +39 (0382) 432428 Fax +39 (0382) 432461