Firmato digitalmente da ANGELA RAUSEO -

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Pavia

Cod. 2.3.07

Spett.le PAVIA ACQUE S.C.A R.L.
c.a. Dott. Ing. Callegari Gian Maria
Via Donegani, 7
27100 - PAVIA
Email: pvacque@postecert.it

Spett.le ASM VOGHERA SPA
via Pozzoni, 2
27058 - VOGHERA
Email: asmvoghera@postecert.it

Al Sig. Sindaco
del Comune di Montebello della Battaglia
27054 - MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA
Email:
comune.montebellodellabattaglia@legalpec.it

ATS Pavia - Protocollo numero 0039556/2021 del 25/06/2021

OGGETTO: Controlli periodici acque destinate al consumo umano
(D.Lgs. 31/2001 - D.M. 14.6.2017)
Richiesta adozione provvedimenti gestionali correttivi
Art.10 D.Lgs. 31/2001

Con la presente si comunica che un campione d'acqua prelevato alla rete acquedottistica in data 15/06/21 presso Municipio Via Roma n. 51 e' risultato all'analisi chimica non conforme ai requisiti di qualità previsti dal D.Lgs. 31/2001, all.1 parte B , causa la presenza di NITRATI in valori di parametro superiori ai limiti consentiti (50 mg/l) come da referto allegato .
Considerato quanto sopra, si invita l'Ente gestore a voler verificare le condizioni di esercizio degli impianti acquedottistici, ad eseguire gli interventi tecnici ritenuti più opportuni al fine di evitare la eventuale fornitura di acqua non rispondente ai requisiti di qualità previsti dalle norme di legge ed a relazionare con sollecitudine allo scrivente in merito ai provvedimenti adottati.

Si resta in attesa di ricevere vostre comunicazioni in merito alle verifiche ed agli interventi effettuati, per valutare la congruità dei provvedimenti adottati e programmare i nostri successivi controlli.

Firmato digitalmente da ANGELA RAUSEO -

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE MEDICO
U.O.C. IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE
Dr.ssa Angela Rauseo
Firmato digitalmente

Il Responsabile del procedimento: dr.ssa Angela Rauseo t +39 (0382) 431671 e-mail: angela_rauseo@ats-pavia.it

ATS Pavia - Protocollo numero 0039556/2021 del 25/06/2021