Firmato digitalmente da DARIO DELFINO - Prot. 0070416 del 27/11/2023

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Pavia

Cod. 2.3.07

Spett.le PAVIA ACQUE S.C.A R.L.
c.a. Dott. Ing. Callegari Gian Maria
Email: pvacque@postecert.it
segreteriatecnica@paviaacque.it

Spett.le ASM VOGHERA SPA
Email: asmvoghera@pec.asmvoghera.it

Al Sig. Sindaco
del Comune di Montebello della Battaglia:
comune.montebellodellabattaglia@legalpec.it

OGGETTO: Controlli periodici acque destinate al consumo umano
Prelievo del 20.11.2023 Municipio di Montebello della Battaglia.
Non conformità chimica (all.1 parte B, D.Lgs. 18/2023)
Richiesta adozione provvedimenti gestionali correttivi.

Con riferimento alla nostra precedente nota del 17.11.2023, prot. n. 66975, si evidenzia che anche il campione di ricontrollo prelevato alla rete acquedottistica in data 20.11.2023 presso il Municipio è risultato all'analisi chimica non conforme ai requisiti di qualità previsti dal D.Lgs. 18/2023 per la presenza di nitrati (54 mg/l) in valori superiori ai limiti stabiliti dalla normativa (50 mg/l), come da referto che si allega in copia.
Riguardo quanto sopra, nel richiamare l'Ente gestore all'esecuzione con la massima urgenza di tutti gli interventi necessari alla risoluzione definitiva dei problemi riscontrati, si richiede l'invio con la massima urgenza della relazione richiesta con la nostra precedente nota del 17.11.2023, prot. n. 66975, con particolare riguardo ai pozzi che servono la rete di Montebello della Battaglia ed ai sistemi di trattamento di cui dispongono.

Si prega di rispondere alla presente comunicazione utilizzando lo stesso oggetto.
Distinti salu

IL RESPONSABILE
Struttura Semplice Acque Potabili
Dott. Dario Delfino
firmato digitalmente

Il Responsabile del procedimento: dr. Dario Delfino - protocollo@pec.ats-pavia.it